

ОСТОРОЖНО, НОВЫЙ ГОД!

ПИРОТЕХНИКУ ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
МАГАЗИНАХ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ ТОЛЬКО НА УЛИЦЕ,
ВДАЛИ ОТ ВСЕГО, ЧТО МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ

ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ЗАВОДСКОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И
ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНЫ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ГОРЯЩИМИ
СВЕЧАМИ



ЁЛКУ СТАВЬТЕ
НА УСТОЙЧИВОЙ
ПОДСТАВКЕ

НЕ СТАВЬТЕ ЁЛКУ
НА ВЫХОДЕ
ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ

НЕ
ПЕРЕГРУЖАЙТЕ
ЭЛЕКТРОСЕТЬ

СЛЕДИТЕ, ЧЕМ
ЗАНИМАЮТСЯ
ВАШИ ДЕТИ

НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ. ТЩАТЕЛЬНО ТУШИТЕ ОКУРКИ.
НЕ БРОСАЙТЕ ИХ ИЗ ОКОН, С БАЛКОНОВ

ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ - 01, МОБ.: 112, 101

При организации и проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей, в первую очередь, нужно позаботиться о пожарной безопасности, для этого необходимо выполнить ряд требований:

Помещения для проведения праздника должны иметь не менее 2 эвакуационных выходов и быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений);

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. (0,75 кв.м. на 1 человека).

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Во время проведения мероприятий необходимо организовать дежурство на сцене и в зрительном зале ответственных лиц. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Дежурный персонал должен быть проинструктирован о действиях в случае возникновения пожара под роспись в журнале инструктажей.

Деревянные конструкции сцены, колосников, занавес и иные материалы оформления сцены должны быть обработаны (пропитаны) огнезащитными составами. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).

Системы противопожарной защиты объекта должны находиться в исправном работоспособном состоянии и соответствовать проектной документации.

При возникновении пожара (чрезвычайной ситуации) необходимо:

Немедленно сообщить в пожарную охрану о возникновении загорания

Эвакуировать детей и работников учреждения в безопасную зону

Отключить электроэнергию (за исключением противопожарных систем)

Встретить и проводить прибывшие подразделения пожарной охраны к месту возгорания).